

СОГЛАСОВАНО



(подпись)

*И.А. Пуримо*

17 февраля 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СО «Гимназия № 11  
(Базовая школа РАН)»



(подпись)

Л.В.Галузина

16 февраля 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
приоритетного социально-значимого объекта для  
маломобильных групп населения  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»
- 1.2. Адрес объекта: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214, тел.: (846)333-47-24, (846) 333-45-25, e-mail: 11gimnaz@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 6 268,5 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 1979
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Самарское управление министерства образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 64

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 726 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус 24, 92 до остановки Ульяновская.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 390 м.

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ  |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6     | С нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

### 3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |   |
| 2     | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (О, С, Г, У)   |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, С, Г, У)   |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, С, Г, У)   |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, С, Г, У)   |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (О, Г, У)  |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-В  |

\*\* - указывается один из вариантов: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

На объекте отсутствуют: пандус, парковочное место для инвалидов, ограничительные поручни. Не обозначена схема оптимального пути движения к зоне назначения. Дверные проемы входной группы и внутренних помещений, а также тамбур не соответствуют необходимым параметрам. В туалетах отсутствуют необходимые элементы создания доступности для инвалидов. Отсутствует звонок на входной двери для слабовидящих и инвалидов, отсутствуют цветные и тактильные направляющие на всех путях движения,

отсутствует система дублирования информации рельефно-точечным шрифтом.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*** |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | -   |
| 2     | Вход (входы) в здание  | Кап. ремонт                                       |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Кап. ремонт                                       |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Кап. ремонт                                       |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Кап. ремонт                                       |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Кап. ремонт                                       |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Кап. ремонт                                       |
| 8     | Все зоны и участки   | Кап. ремонт                                       |

\*\*\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**4.2. Период проведения работ:** не определен

**4.3. Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В (доступно частично всем).

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется**

Согласование, разработка документации, выделение средств в рамках текущего финансирования

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет

**4.5. Информация размещена (обновлена) 1) на сайте гимназии; 2) в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда».**

Руководитель организации \_\_\_\_\_



подпись

/Л.В.Галузина/

Ф.И.О.

М.П.

Представитель рабочей группы:  
заместитель директора по безопасности  
должность



подпись

/А.В.Силантьев/

Ф.И.О.

Дата заполнения

«25» февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

*Зам. председателя Самарской областной организации инвалидов*  
*А. Трудинов*  
Самарская областная организация инвалидов  
(подпись)  
«*26*» *февраля* 20*21* г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СО «Гимназия № 11  
(Базовая школа РАН)»  
*Л.В.Галузина*  
(подпись)  
«*26*» *февраля* 20*21* г.

### Анкета

от 19.02.2021 г. (информация о приоритетном социально-значимом объекте для маломобильных групп населения к паспорту доступности № 1)

№ 1

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»
- 1.2. Адрес объекта: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214, тел.: (846)333-47-24, (846) 333-45-25, e-mail: 11gimnaz@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 6 268,5 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 1979
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,

муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации городского округа Самара

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 62

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 726 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус 24, 92 до остановки Ульяновская.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 390 м.

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Описание маршрута следования к объекту:

|  |   |
|--|---|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   | 390 м                                   |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | автобус 24, 92 до остановки Ульяновская |

|   |                                   |                            |                   |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Наличие переходов на пути следования от остановки |                                   | есть, нет                  |                   |
| Регулируемые переходы                             | <u>есть</u> , нет                 | со звуковой сигнализацией  | есть, <u>нет</u>  |
| Нерегулируемые переходы                           | <u>есть</u> , нет                 |                            |                   |
| Внеуличные переходы                               | <u>есть</u> , нет                 | с пандусом                 | есть, <u>нет</u>  |
|   |                                   | с подъемником              | есть, <u>нет</u>  |
| Тактильные указатели                              | <u>есть</u> , <u>нет</u>          |                            |                   |
| Перепады высоты на пути движения                  | более 1,5 см<br><u>более 4 см</u> | Съезды с уклоном более 10% | <u>есть</u> , нет |
| Открытые лестницы                                 | <u>есть</u> , <u>нет</u>          | Пандусы с уклоном более 8% | есть, <u>нет</u>  |
| Поручни на лестницах                              | <u>есть</u> , <u>нет</u>          | Поручни на пандусах        | есть, <u>нет</u>  |
|   |                                   |                            |                   |

| № помещений по плану БТИ                                  | Наименование элементов объекта                      | Нормативности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|--|-------------------------------|----------------------|--|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                             | 5                    | 6  | 7          |
| <b>1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)</b> |   |  |                               |                      |  |            |
| 1.1.  | <i>Вход на территорию (при наличии ограждения):</i> |  | -                             |                      |  |            |
| 1.2.  | <i>Путь к главному (специализированному) входу</i>  |  |                               |                      |  |            |



|      |  |  |   |      |  |  |
|------|--|--|---|------|--|--|
|      | <i>в здание:</i>   |  |   |      |  |  |
|      | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения   | $\geq 2,0$ м                             | + | К    |  |  |
|      | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;<br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м<br><br>не менее 2,0 x 1,8 м | - | К    |  |  |
|      | Указатели направления движения   | наличие                                  | - | К, Г |  |  |
|      | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара  | наличие                                  | - | С    |  |  |
|      | Места отдыха   | наличие                                  | - | К, О |  |  |
| 1.3. | <i>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):</i>   |  | - |      |  |  |
|      | Расстояние до входа в здание   | $\leq 50$ м                              | - | К, О |  |  |
|      | Количество машино-мест для инвалидов   | $\geq 10\%$ (не менее 1 места)           | - | К    |  |  |
|      | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и   | наличие                                  | - | К    |  |  |

|      |   |                  |   |      |        |  |
|------|---|------------------|---|------|--------|--|
|      | продублирован<br>ы знаком на<br>вертикальной<br>поверхности<br>(стене, столбе,<br>стойке и т.п.)<br>на высоте не<br>менее 1,5 м |                  |   |      |        |  |
|      | Размер<br>парковочного<br>места со<br>специальным<br>знаком для<br>автомобиля<br>инвалида                                       | 6 x 3,6 м        | - | К    |        |  |
| 1.4. | <i>Съезд с<br/>тротуара на<br/>проезжую<br/>часть:</i>  |                  | - |      |        |  |
|      | Угол уклона   | $\leq 1:12$      | - | К    |        |  |
|      | Ширина  | $\geq 1,0$ м     | - | К    |        |  |
|      | Высота<br>бортового<br>камня  | $\leq 0,015$ м   | - | К    |        |  |
| 1.5. | <i>Открытая<br/>лестница:</i>   |                  |   |      |        |  |
|      | Ширина<br>лестничных<br>маршей<br>открытых<br>лестниц   | $\geq 1,35$ м    | + | О, С |        |  |
|      | Марш<br>лестницы  | 3-12<br>ступеней | + | О, С |        |  |
|      | Высота<br>подступенка   | 0,12 - 0,15<br>м | + | О, С |        |  |
|      | Ширина<br>проступей   | 0,35 - 0,4 м     | + | О, С |        |  |
|      | Ступени<br>одинаковой<br>формы с<br>антискользящи<br>м покрытием,<br>шероховатые  | наличие          | + | О, С |        |  |
|      | Краевые<br>ступени<br>лестничных<br>маршей<br>выделены  | наличие          | - | С    | ремонт |  |

|      |   |                    |   |      |            |  |
|------|---|--------------------|---|------|------------|--|
|      | цветом или фактурой   |                    |   |      |            |  |
|      | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие            | - | О, С | установить |  |
|      | Расстояние между поручнями  | $\geq 1,0$ м       | - | О, С | установить |  |
|      | - горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием     | $\geq 0,3$ м       | - | О, С | установить |  |
|      | - поручни на высоте   | 0,85 – 0,92 м      | - | О, С | установить |  |
|      | Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м   | $\geq 0,8 - 0,9$ м | - | С    | установить |  |
| 1.6. | <i>Пандус на рельефе:</i>   |                    | - |      |            |  |
|      | Высота подъема одного марша   | $\leq 0,8$ м       | - | К    | установить |  |
|      | Уклон   | $\leq 8\%$         | - | К    | установить |  |
|      | Поручни с двух сторон:  | наличие            | - | К, О | установить |  |
|      | - на высоте (нижний поручень)   | 0,65 – 0,75 м      | - | К    | установить |  |
|      | - на высоте (верхний поручень)  | 0,85 – 0,95 м      | - | К, О | установить |  |
|      | - расстояние между поручнями  | 0,9 - 1,0 м        | - | К, О | установить |  |

|  |                         |   |      |            |  |
|--|-------------------------|---|------|------------|--|
| -<br>горизонтальны<br>е завершения<br>поручня<br>вверху, внизу с<br>не<br>травмирующи<br>ми окончанием           | $\geq 0,3$ м            | - | К, О | установить |  |
| Длина марша<br>пандуса   | $\leq 9$ м              | - | К, О | установить |  |
| Пандус длиной<br>36,0 м и более<br>и высотой<br>более 3,0 м<br>следует<br>заменять<br>подъемными<br>устройствами | наличие                 | - | К, О | установить |  |
| Длина<br>горизонтально<br>й площадки<br>прямого<br>пандуса   | $> 1,5$ м               | - | К, О | установить |  |
| Разворотные<br>площадки:   |                         | - |      | установить |  |
| - верхнее<br>окончание   | $> 1,5 \times 1,5$<br>м | - | К    | установить |  |
| -<br>промежуточная<br>(при высоте<br>пандуса более<br>80 см)   | $> 1,5 \times 1,5$<br>м | - | К    | установить |  |
| - нижнее<br>окончание  | $> 1,5 \times 1,5$<br>м | - | К    | установить |  |
| Колесоотбойни<br>ки по<br>продольным<br>краям маршей<br>высотой не<br>менее 0,05 м                               | наличие                 | - | К, О | установить |  |
| Колесоотбойн<br>ые устройства<br>на<br>промежуточны<br>х площадках и<br>на съезде                                | высотой<br>0,1 м        | - | К, О | установить |  |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)   |                         |   |      |            |  |

|      |  |   |            |            |            |  |
|------|--|---|------------|------------|------------|--|
| 2.1. | <i>Крыльцо или входная площадка:</i>   |   |            |            |            |  |
|      | Высота площадки  | м   | 0,9 м      |            |            |  |
|      | Габариты площадки: ширина X глубина  | $\geq 1,4 \times 2$ м<br>или<br>$1,5 \times 1,85$ м | 16,3 x 3,5 | К          |            |  |
|      | Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина                                   | $\geq 2,2 \times 2,2$ м                             | +          | К          |            |  |
|      | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см                             | наличие   | -          | К,<br>О, С | установить |  |
|      | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие   | +          | К,<br>О, С |            |  |
|      | Поперечный уклон в пределах  | 1-2%  | +          | К,<br>О, С |            |  |
|      | Навес  | наличие   | +          | К, О       |            |  |
|      | Водоотвод  | наличие   | -          | К,<br>О, С | установить |  |
|      | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету                     | $\geq 1,0$ м  | -          | К          | установить |  |
|      | Информация об объекте  | наличие   | +          | Г          |            |  |
| 2.2. | <i>Лестница наружная:</i>  | наличие   | +          |            |            |  |
|      | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения               | наличие   | +          | О, С       |            |  |

|      |   |               |   |      |            |  |
|------|---|---------------|---|------|------------|--|
|      | при намокании   |               |   |      |            |  |
|      | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)                  | 0,6 м         | - | С    | установить |  |
|      | Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие       | - | С    | ремонт     |  |
|      | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие       | + | О, С |            |  |
|      | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие       | - | О, С | установить |  |
|      | Поручни с двух сторон   | наличие       | - | О, С | установить |  |
|      | - на высоте   | 0,85 – 0,95 м | - | О, С |            |  |
|      | - горизонтальное завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием      | $\geq 0,3$ м  | - | О, С |            |  |
|      | Поручни округлого сечения   | 0,04 – 0,06 м | - | О, С |            |  |
| 2.3. | <i>Пандус наружный:</i>   | наличие       | - |      | установить | может быть установлен наружный подъемник |
|      | Ширина марша  | 0,95 - 1,0 м  | - | К    |            |  |
|      | Уклон   | $\leq 8\%$    | - | К    |            |  |
|      | Высота подъема  | $\leq 0,8$ м  | - | К    |            |  |

|  |                         |   |   |      |  |
|--|-------------------------|---|---|------|--|
| одного марша (максимальная)  |                         |   |   |      |  |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м               | наличие                 | - |   | К, О |  |
| Разворотные площадки:  |                         |   | - |      |  |
| - при въезде на пандус   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | - |   | К    |  |
| - промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)                           | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | - |   | К    |  |
| - промежуточная с поворотом направления движения                                 | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | - |   | К    |  |
| Поручни с двух сторон:   | наличие                 | - |   | К, О |  |
| - расстояние между поручнями   | 0,9-1,0 м               | - |   | К    |  |
| - на высоте (нижний поручень)  | 0,65-0,75 м             | - |   | К    |  |
| - на высоте (верхний поручень)   | 0,85 – 0,95 м           | - |   | К, О |  |
| - горизонтальные завершения сверху и снизу с не травмирующим окончанием          | $\geq 0,3$ м            | - |   | К, О |  |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие                 | - |   | К, О |  |

|  |  |  |               |      |            |  |
|--|--|--|---------------|------|------------|--|
| 2.4.   | <i>Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)</i>  | наличие  | -             | К    | установить |  |
| 2.5.   | <i>Звуковой маяк у входа</i>   | наличие  | -             | С    | установить |  |
| 2.6.   | <i>Тамбур:</i>   |  |               |      |            |  |
|  | Габариты:<br>глубина X<br>ширина   | $\geq 2,3 \times 1,5$ м<br>при<br>реконструкции<br>(1,5 -1, 8) x 2 м | 2,28 x 14,6 м | К    | ремонт     |  |
|  | Двери<br>распашные (Р),<br>автоматически<br>е раздвижные<br>(А)                                    | наличие  | Р             | К, О |            |  |
|  | - ширина<br>дверного<br>проема в свету   | $\geq 1,2$ м   | 1,25 м        | К, О |            |  |
|  | - высота<br>порога<br>наружного,<br>внутреннего  | $\leq 0,014$ м   | 0,02          | К    |            | оборудовать<br>порог<br>съездами<br>в обе<br>стороны |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |               |      |            |  |
| 3.1.   | <i>Лестница на уровень 1-го этажа:</i>   |  |               |      |            |  |
|  | Контрастная<br>маркировка<br>крайних<br>ступеней   | наличие  | -             | С    | ремонт     |  |
|  | Поручни с<br>двух сторон   | наличие  | -             | О, С | установить |  |
|  | - на высоте  | 0,85 – 0,95 м  |               | О, С |            |  |
|  | - горизонтальны<br>е завершения<br>поручня<br>вверху, внизу с<br>не<br>травмирующи<br>м окончанием | $\geq 0,3$ м   | -             | О, С |            |  |
|  | Бортики по<br>боковым краям  | наличие  | -             | О, С | установить |  |



|      |   |                         |       |      |            |                                |
|------|---|-------------------------|-------|------|------------|--------------------------------|
|      | ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м              |                         |       |      |            |                                |
|      | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа                      |                         | -     |      | установить |                                |
|      | Ширина марша  | $\geq 1,0$ м            | 1,8 м | К    |            |                                |
|      | Уклон   | $\leq 8\%$              | 8%    | К    |            |                                |
|      | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м      | наличие                 | -     | К    | установить |                                |
|      | Разворотные площадки внизу,верху  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | +     | К    |            |                                |
|      | Поручни с двух сторон:  | наличие                 | -     | К, О | установить |                                |
|      | - на высоте (нижний поручень)   | 0,65-0,75 м             | -     | К    |            |                                |
|      | - на высоте (верхний поручень)  | 0,85 – 0,95 м           | -     | О    |            |                                |
|      | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м            | -     | К    |            |                                |
| 3.2. | <i>Пандус переносной</i>  | наличие                 | -     | К    | установить |                                |
| 3.3. | <i>Подъемник для инвалидов:</i>   |                         | -     |      |            |                                |
|      | - стационарный  | наличие                 | -     | К    |            |                                |
|      | - мобильный   | наличие                 | -     | К    | установить | приобрести мобильный подъемник |
| 3.4. | <i>Коридоры/холл</i>  |                         |       |      |            |                                |

|      |  |                         |       |            |            |  |
|------|--|-------------------------|-------|------------|------------|--|
|      | <i>ы:</i>  |                         |       |            |            |  |
|      | Ширина полосы движения                                       | $\geq 1,2$ м            | 1,9 м | К          |            |  |
|      | Разворотные площадки   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | -     | К          | ремонт     |  |
|      | Указатели направления движения, входа, выхода                | наличие                 | +     | К, Г       |            |  |
|      | Пиктограммы (доступность, вход, выход)                       | наличие                 | -     | К, Г       | установить |  |
|      | Речевые информаторы и маяки                                  | наличие                 | -     | С          | установить |  |
|      | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие                 | -     | Г          | установить |  |
|      | Аудиовизуальные информационно-справочные системы             | наличие                 | -     | Г          | установить |  |
|      | Тактильная схема   | наличие                 | -     | С          | установить |  |
| 3.5. | <i>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</i>    | наличие                 | -     | К, О, С, Г | установить |  |
|      | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см              | $\geq 1$ на этаж        | -     | О          | установить |  |
|      | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см             | $\geq 1$ на этаж        | -     | К          | установить |  |
| 3.6. | <i>Навесное оборудование, выступ в зону движения</i>         | $\leq 0,1$ м            | -     | С          | установить |  |

|      |  |                         |   |      |            |  |
|------|--|-------------------------|---|------|------------|--|
|      | Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м                   | - | С    | установить |  |
| 3.7. | <i>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):</i>                                       |                         |   |      |            |  |
|      | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м            | наличие                 | - | О, С | установить |  |
|      | Контрастная маркировка   | наличие                 | - | С    | установить |  |
|      | Поручни с двух сторон на лестнице  | наличие                 | - | О    | установить |  |
|      | - горизонтальные завершения поручней   | наличие                 | - | О    | установить |  |
| 3.8. | <i>Пандус внутренний на этаже:</i>   |                         | - |      | установить |  |
|      | Ширина марша   | $\geq 1,0$ м            | - | К    | установить |  |
|      | Уклон  | $\leq 8$ %              | - | К    | установить |  |
|      | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                             | наличие                 | - | К    | установить |  |
|      | Разворотные площадки внизу,верху   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | - | К    | установить |  |
|      | Поручни с двух сторон:   | наличие                 | - | К, О | установить |  |
|      | - на высоте (нижний)   | 0, 65-0,75 м            | - | К    |            |  |

|       |   |                         |   |      |            |  |
|-------|---|-------------------------|---|------|------------|--|
|       | поручень)   |                         |   |      |            |  |
|       | - на высоте (верхний поручень)  | 0,85 – 0,95 м           | - | О    | установить |  |
| 3.9.  | <i>Лестница межэтажная</i> (в зону оказания услуги):                                |                         |   |      |            |  |
|       | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)                    | 0,6 м                   | - | С    | установить |  |
|       | Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие                 | - | С    | ремонт     |  |
|       | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                 | - | О, С | установить |  |
|       | Поручни непрерывные с двух сторон:  | наличие                 | - | О, С | установить |  |
|       | - на высоте   | 0,85 – 0,95 м           | - | О, С |            |  |
|       | - горизонтальное завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием        | $\geq 0,3$ м            | - | О, С |            |  |
|       | - указатели номера этажа на поручне тактильные                                      | наличие                 | - | С    | установить |  |
| 3.11. | <i>Лифт пассажирский:</i>   | наличие                 | - |      |            |  |
|       | Кабина:   |                         | - |      |            |  |
|       | - габариты (глубина x ширина)   | $\geq 1,5 \times 1,7$ м | - | К    |            |  |

|   |  |                |         |            |            |  |
|---|--|----------------|---------|------------|------------|--|
|   | - ширина дверного проема                                 | $\geq 0,95$ м  | -       | К          |            |  |
|   | - поручни  | наличие        | -       | О          |            |  |
|   | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие        | -       | Г, С       |            |  |
|   | Знак доступности   | наличие        | -       | К          |            |  |
|   | Указатели номера этажа напротив лифта                    | наличие        | -       | К, Г       |            |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)       |  |                |         |            |            |  |
| 4.1.  | <i>Обслуживание через окно/прилавок:</i>                 |                |         |            |            |  |
|   | Высота рабочей поверхности                               | 0,8 – 1,1 м    | -       | К          |            |  |
|   | Габариты зоны обслуживания (глубина)                     | $\geq 1,5$ м   | -       | К          |            |  |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i> |  |                |         |            |            |  |
| 4.2.  | <i>Обслуживание в каб. 102,103,104</i>                   |                |         |            |            |  |
|   | Ширина проема двери в свету:                             | $\geq 0,9$ м   | 0,98 м  | К          |            |  |
|   | Высота порога  | $\leq 0,025$ м | 0,015 м | К          |            |  |
|   | Информация тактильная                                    | наличие        | -       | С          | установить |  |
|   | Информация визуальная контрастная:                       | наличие        | +       | К, О, С, Г |            |  |
|   | - размещение на высоте                                   | $\leq 1,8$ м   | 1,8 м   | К          |            |  |
|   | -высота прописных  | $\geq 0,025$ м | 0,025 м | С          |            |  |

|  |  |                         |        |      |        |  |
|--|--|-------------------------|--------|------|--------|--|
|  | букв   |                         |        |      |        |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина  | $\geq 1,2$ м            | 0,48 м | О    | ремонт |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | -      | К    | ремонт |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности   | 0,6-0,8 м               | 0,72 м | К, О |        |  |
| 4.3.   | <i>Обслуживание с перемещением:</i>  |                         |        |      |        |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания  | $\geq 1,2$ м            | +      | К    |        |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)   | 0,8 - 1,1 м             | +      | К    |        |  |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i> |  |                         |        |      |        |  |
| 4.4.   | <i>Кабина индивидуально го обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</i> |                         | -      |      |        |  |
|  | Ширина x глубина   | $\geq 1,6 \times 1,8$ м | -      | К    |        |  |
|  | Место для сидения  | наличие                 | -      | О    |        |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)  | наличие                 | -      | О    |        |  |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>     |  |                         |        |      |        |  |

|  |   |              |        |      |                    |                                   |
|--|---|--------------|--------|------|--------------------|-----------------------------------|
| 4.5.   | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |              | -      |      |                    |                                   |
|  | Доля мест для колясочников  | $\geq 2\%$   | -      | К    |                    |                                   |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске   | $\geq 1,2$ м | -      | К    |                    |                                   |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)                | $\geq 2$     | -      | Г    |                    |                                   |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i> |   |              |        |      |                    |                                   |
| 4.6.   | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников                                     | наличие      | -      | К    |                    |                                   |
| <b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>                      |   |              |        |      |                    |                                   |
| 5.1.   | Санузел для инвалидов   | наличие      | -      |      | капитальный ремонт | оборудовать санузел для инвалидов |
|  | Знак доступности помещения  | наличие      | -      | К    | установить         |                                   |
|  | Тактильная маркировка санузла   | наличие      | -      | С    | установить         |                                   |
|  | Ширина дверного проема  | $\geq 0,9$ м | 0,98 м | К, О |                    |                                   |
|  | Открывание дверей   | наружное     | +      |      |                    |                                   |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу,   | 0,3 м        | -      | С    | установить         |                                   |

|   |                           |           |      |            |  |  |
|---|---------------------------|-----------|------|------------|--|--|
| ощущаемая ногой или тростью - (ширина)                      |                           |           |      |            |  |  |
| Количество кабинок:   | $\geq 1$ шт.              | 2         | К, О |            |  |  |
| - ширина дверного проема                                    | $\geq 0,9$ м              | 0,85 м    | К, О | ремонт     |  |  |
| - габариты (минимальные глубина X ширина)                   | $\geq 1,8 \times 1,65$ м  | 1 x 1,2 м | К    | ремонт     |  |  |
| - опорные поручни:  | наличие                   | -         | К, О | установить |  |  |
| в т.ч. откидные   | наличие                   | -         | К    | установить |  |  |
| - знак доступности кабины (при необходимости)               | наличие                   | -         | К    | установить |  |  |
| Размеры универсальной кабины                                | $\geq 2,2 \times 2,25$ м  |           |      |            |  |  |
| Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | $\geq 0,75$ м             | -         | К    | ремонт     |  |  |
| - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)   | наличие                   | -         | О    | установить |  |  |
| Знак доступности кабины на высоте                           | 1,35 м                    | -         | К, О | установить |  |  |
| Раковина: с опорным поручнем                                | наличие                   | -         | К, О | установить |  |  |
| - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x | $\geq 1,30 \times 0,85$ м | -         | К    | ремонт     |  |  |



|   |  |                                     |           |               |            |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------|---------------|------------|--|
|   | ширина)  |                                     |           |               |            |  |
|   | - высота раковины с опорным поручнем   | 0,75 – 0,85 м<br>наличие            | -         | К, О          | установить |  |
|   | Писсуар располагать на высоте от пола  | $\leq 0,4$ м или вертикальной формы |           | К             | установить |  |
|   | Габариты поддона (трапа)   | $\leq 0,9 \times 1,5$ м             |           | К, О          | установить |  |
|   | Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина                                | $\leq 0,48 \times 0,85$ м           |           | К, О          | установить |  |
|   | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см                               | -         | С             | установить |  |
|   | Оборудование системой тревожной сигнализацией                                  | наличие                             | -         | К, О,<br>С    | установить |  |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i> |  |                                     |           |               |            |  |
| <b>6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ</b>           |  |                                     |           |               |            |  |
| 6.1.  | <i>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</i>                  | наличие                             | -         |               |            |  |
| 6.2.  | <i>Надписи:</i>  | наличие                             | +         |               |            |  |
|   | - размещение на высоте   | $\geq 1,5$ м<br>и $\leq 4,5$ м      | 1,8 м     | К, О,<br>Г, С |            |  |
|   | - высота прописных букв  | $\geq 0,075$ м                      | 0,025 м   | К, О,<br>Г, С | ремонт     |  |
|   | - освещенность   | наличие                             | -         | К, О,<br>Г, С | установить |  |
| 6.3.  | <i>Указатели, пиктограммы:</i>   | наличие                             |           |               |            |  |
|   | - размещение на  | 1,3 – 1,4 м                         | 1,8-2,5 м | К, О,         | ремонт     |  |

|      |  |                        |        |            |            |  |
|------|--|------------------------|--------|------------|------------|--|
|      | высоте   |                        |        | Г, С       |            |  |
|      | - высота прописных букв  | $\geq 0,075$ м         | 0,05 м | К, О, Г, С | ремонт     |  |
|      | - освещенность   | наличие                | +      | К, О, Г, С |            |  |
| 6.4. | <i>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:</i>                | наличие                | -      |            | установить |  |
|      | - высота размещения  | 1,3 – 1,4 м            |        | С          | установить |  |
|      | - маркировка кабинетов приема со стороны ручки   | наличие                |        | С          | установить |  |
|      | - на кнопках управления лифта  | наличие                |        | С          | установить |  |
|      | - на кабинах санитарно-бытовых помещений   | наличие                |        | С          | установить |  |
|      | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) | -      | Г          | установить |  |
|      | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами   | Наличие (не менее 1шт) | -      | С, Г       | установить |  |
|      | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)  | наличие                | -      | К          | установить |  |
|      | Речевые информаторы и  | наличие                | -      | С          | установить |  |

|  |   |         |   |            |            |  |
|--|---|---------|---|------------|------------|--|
|  | маяки   |         |   |            |            |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | - | С          | установить |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции                    | наличие | - | Г, С       | установить |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы             | наличие | - | К, С, О, Г | установить |  |

СОГЛАСОВАНО

*Зам. председателя Самарской областной администрации*  
*С.В. Пудилько*  
Самарская областная администрация  
Самарская область  
(Подпись)  
«*26*» *февраля* 20*21* г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СО «Гимназия № 11  
(Базовая школа РАН)»



*Л.В.Галузина*

(подпись)  
«*26*» *февраля* 20*21* г.

### Акт обследования

от 19.02.2021 г. (информация о приоритетном социально-значимом объекте для маломобильных групп населения к паспорту доступности № 1)

№ 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»

1.2. Адрес объекта: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214, тел.: (846)333-47-24, (846) 333-45-25, e-mail: 11gimnaz@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 6 268,5 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м.

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 1979

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,

муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации городского округа Самара

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 62

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 726 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
автобус 24, 92 до остановки Ульяновская.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 390 м.

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### Приложения к акту обследования:

#### 1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           |                | Выявленные<br>нарушения и<br>замечания | Работы по адаптации<br>и объектов      |                |
|--------------|--|---------------------|---------------|-----------|----------------|--|--|----------------|
|              |  | Есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содер<br>жание |  | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содер<br>жание |
| 1.1          | Вход (входы) на<br>территорию                                | нет                 | -             | -         | -              |  | -                                      | -              |
| 1.2          | Путь (пути)<br>движения                                      | нет                 | -             | -         | -              |  | -                                      | -              |
| 1.3          | Лестница<br>(наружная)                                       | нет                 | -             | -         | -              |  | -                                      | -              |
| 1.4          | Пандус<br>(наружный)   | нет                 | -             | -         | -              |  | -                                      | -              |
| 1.5          | Автостоянка и<br>парковка                                    | нет                 | -             | -         | -              |  | -                                      | -              |
|              | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                     |               |           |                |  |  |                |

#### Заключение по зоне

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности    | Приложение |           | Рекомендации<br>по адаптации |
|---|-----------------------------|------------|-----------|------------------------------|
|   |                             | № на плане | № на фото |                              |
| Территория,<br>прилегающая к<br>зданию<br>(участок)   | территории<br>(участка) нет |            |           | -                            |

## 2. Результаты обследования входа в здание

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           |                         | Выявленные<br>нарушения и<br>замечания                     | Работы по адаптации<br>и объектов |               |
|--------------|--|---------------------|---------------|-----------|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
|              |  | Есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содер<br>жание          | Значимо для<br>инвалида<br>(категория)                     | Содер<br>жание                    | Виды<br>работ |
| 2.1          | Лестница<br>(наружная)                                       | есть                | 1             | 1         | отсутствуют<br>бортики  | О.С  | установить                        | ТР            |
| 2.2          | Пандус<br>(наружный)   | нет                 | -             | -         |                         |  |                                   |               |
| 2.3          | Входная<br>площадка  | есть                | 1             | 1         | ненормативный<br>размер | все  | расширить                         | Реконструкция |
| 2.4          | Дверь (входная)  | есть                | 2             | 2         | ненормативная<br>ширина | К  | расширить                         | КР            |
| 2.5          | Тамбур   | есть                | 3             | 3         | перепад<br>высот        | К  | убрать                            | КР            |
|              | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                     |               |           |                         | Несоответствие<br>габаритов<br>нормативной<br>документации |                                   |               |

## Заключение по зоне

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности | Приложение |           | Рекомендации<br>по адаптации |
|---|--------------------------|------------|-----------|------------------------------|
|   |                          | № на плане | № на фото |                              |
| Вход в здание   | ВНД(К)<br>ДЧ-И (О.К)     | 1,2,3      | 1,2,3     | КР,<br>реконструкция         |

### 3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           |                         | Выявленные<br>нарушения и<br>замечания                     | Работы по адаптации<br>и объектов |               |
|--------------|--|---------------------|---------------|-----------|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
|              |  | Есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содер<br>жание          | Значимо для<br>инвалида<br>(категория)                     | Содер<br>жание                    | Виды<br>работ |
| 3.1          | Коридор<br>(вестибюль,                                       | есть                | 4             | 4         | -                       |  |                                   |               |
| 3.2          | Лестница<br>(внутри здания)                                  | есть                | 5             | 5         | отсутствуют<br>полосы   | С  | установить                        | ТР            |
| 3.3          | Пандус (внутри<br>здания)                                    | нет                 | -             | -         |                         |  |                                   |               |
| 3.4          | Лифт<br>пассажирский   | нет                 | -             | -         |                         |  |                                   |               |
| 3.5          | Дверь  | есть                | 6             | 6         | ненормативная<br>ширина | К  | установить                        | КР            |
| 3.6          | Пути эвакуации<br>(в т.ч. зоны                               | есть                | указаны       |           |                         |  |                                   |               |
|              | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                     |               |           |                         | Несоответствие<br>габаритов<br>нормативной<br>документации |                                   |               |

#### Заключение по зоне

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности         | Приложение |           | Рекомендации<br>по адаптации |
|---|----------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
|   |                                  | № на плане | № на фото |                              |
|   | ВНД(К)<br>ДЧ-И (О.С)<br>ДП-И (Г) | 4,5,6      | 4,5,6     | КР, ТР                       |



4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |                |           |  | Выявленные<br>нарушения и<br>замечания                     | Работы по адаптации<br>и объектов |               |
|--------------|--|---------------------|----------------|-----------|--|--|-----------------------------------|---------------|
|              |  | Есть/<br>нет        | № на<br>планах | №<br>фото | Содер<br>жание                                     | Значимо для<br>инвалида<br>(категория)                     | Содер<br>жание                    | Виды<br>работ |
| 4.1          | Кабинетная<br>форма<br>обслуживания                          | есть                | указа<br>ны    | 7,8,9     | отсутству<br>ет зона<br>приема<br>колясочни<br>ков | К  | обустрои<br>ть                    | КР            |
| 4.2          | Зальная форма<br>обслуживания                                | есть                | 10,11          | 10        | отсутству<br>ет зона<br>приема<br>колясочни<br>ков | К  | обустрои<br>ть                    | КР            |
| 4.3          | Прилавочная<br>форма   | нет                 | -              | -         |  |  |                                   |               |
| 4.4          | Форма<br>обслуживания с<br>перемещением                      | нет-                | -              | -         |  |  |                                   |               |
| 4.5          | Кабина<br>индивидуального<br>обслуживания                    | нет                 | -              | -         |  |  |                                   |               |
|              | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                     |                |           |  | Несоответствие<br>габаритов<br>нормативной<br>документации |                                   |               |

## Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности            | Приложение |           | Рекомендации по адаптации |
|---|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------|
|   |                                  | № на плане | № на фото |                           |
|   | ВНД(К)<br>ДЧ-И (С)<br>ДП-И (О.Г) | 7,8,9,10   | 7,8,9,10  | КР                        |

## 5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        |                                     | Выявленные нарушения и замечания                  | Работы по адаптации объектов     |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|-------------------------------------|---|----------------------------------|------------|
|       |  | Есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                          |   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | с/у        | -      | не оборудована кабина для инвалидов | К.О   | оборудовать                      | КР         |
| 5.2   | Душевая/ванная комната                             | нет              | -          | -      |                                     |   |                                  |            |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная) обслуживания         | нет              | -          | -      |                                     |   |                                  |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                     | Несоответствие габаритов нормативной документации |                                  |            |

## Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности            | Приложение |           | Рекомендации по адаптации |
|---|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------|
|   |                                  | № на плане | № на фото |                           |
|   | ВНД(К)<br>ДЧ-И (С)<br>ДП-И (О.Г) |            |           | КР                        |

## 6. Результаты обследования системы информации на объекте

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        |  | Выявленные нарушения и замечания                  | Работы по адаптации и объектов   |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|---|----------------------------------|------------|
|       |  | Есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                               |   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             | -          | -      | отсутствует доступная для МГН информация | все   |                                  | ТР         |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              | -          | -      |  |   |                                  |            |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              | -          | -      |  |   |                                  |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |  | Несоответствие габаритов нормативной документации |                                  |            |

## Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности                | Приложение |           | Рекомендации по адаптации |
|---|--------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|
|   |                                      | № на плане | № на фото |                           |
| Система информации                          | Ф24 (к, о, у)<br>Ф2-4 (г)<br>внс - с | —          | —         | Текущий ремонт            |

## Приложения:

Пэтажные планы на 5 листах, паспорт БТИ на 22 листах, фотографии 36 шт.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Члены рабочей группы

А.В.Силантьев



(Подпись)

заместитель директора по безопасности

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

зам. директора Макарова ОА

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность,

представители организации, расположенной на объекте директор Л.В Галузина



Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность,