



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Почтовый адрес: 443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А»
Тел.: (846) 933-20-38, факс:(846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

Средне - Поволжское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору,
г. Самара, ул. Нагорная, 136а

15.01.2015г.
16 часов 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 09-437-01-15-004-Э

По адресу: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 214.

На основании распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 30.12.2014 года №2680р Врио руководителя Средне - Поволжского управления Ростехнадзора Мартынова В.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №11 городского округа Самара (далее – МБОУ гимназия №11 г.о. Самара) ИНН 6315700021.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"14" января 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.;

"15" января 2015 г. с 13 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/8 часов;

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне - Поволжским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор Александров Олег Александрович 30.12.2014г. в 10 часов, приказ департамента образования Администрации г. о. Самара №1107-м от 22.08.2012г. о приеме на работу

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Зайнуллин Рашид Нотфуллович – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне - Поволжского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и): зам. директора по АХЧ Китаева Ирина Викторовна, директор Александров Олег Александрович.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проверки установлено:

- обязательное энергетическое обследование проведено ООО «Средневожский Центр Энергоаудита», энергетический паспорт рег. №035-022-1040/2012.

При проведении проверки выявлены следующие нарушения, которые допустил директор Гимназии Александров О.А., действующий на основании устава Гимназии, утвержденного 29.11.2011г. №1679 постановлением Администрации г.о. Самара:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
Тепловые энергоустановки			
1.	Отсутствует распорядительный документ руководителя организации о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, прошедшего проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее - ПТЭТЭ) в комиссии органов государственного энергетического надзора.	п.п. 2.1.2, 2.2.2 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003, далее ПТЭ ТЭ	Директор МБОУ гимназия №11 г.о. Самара Александров О.А.
2.	Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей.	п.п. 2.8.1, 2.8.4 ПТЭ ТЭ	Директор МБОУ гимназия №11 г.о. Самара Александров О.А.
3.	Отсутствует утвержденный техническим руководителем организации перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и работ и сроки их проведения.	п. 2.5.4 ПТЭТЭ	Директор МБОУ гимназия №11 г.о. Самара Александров О.А.
Электроустановки			
4.	Не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов,	п.п. 1.2.3, 1.2.7 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,	Директор МБОУ гимназия №11 г.о. Самара

