



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 11
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

UNESCO Associated School
Ecole associée de l'UNESCO
Escuela Asociada de la UNESCO



Municipal Budget Educational Establishment UNESCO Associated School GYMNASIUM № 11

214 Chapayevskaya St. Samara 443010 Russia Tel /8 46/ 333 45 25 Fax /8 46/ 332 80 42 E-mail:
gimnaz11@samtel.ru

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214, тел. 333-45-25 ИНН 6315700021 КПП 631501001 E-mail
gimnaz11@samtel.ru

Руководителю
Департамента образования
Администрации городского округа
Самара

03.10.2014 № 153

Л.В.Галузиной

Уважаемая Лилия Викторовна!

Администрация МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара просит рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для устранения нарушений, указанных в прилагаемом к настоящему письму предписании ОНД Ленинского района г.о. Самара ГУ МЧС России по Самарской области от 15.08.2014 г. № 2683/1/1:

I. В рамках целевой программы «Пожарная безопасность» на 2015 г.

№ пункта предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Стоимость устранения нарушения
№ 1	Здание гимназии не оборудовано четвертым типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании.	200 000 руб.

Департамент образования
Администрации городского округа
Самара
2-0966
03 10 14


№ 2	Лестницы, предназначенные для сообщения между подвальным и первым этажом, не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.	160 000 руб.
№ 6	Помещение гаража не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	60 000 руб.
Итого:		420 000 руб.

II. В рамках проведения ремонтно-строительных работ летом 2015 г.

№ 3	В помещении подвального этажа отсутствует естественное освещение (два окна размером 0,9 х 1,2 метра) и не предусмотрена система дымоудаления.	400 000 руб.
№ 4	Из подвального этажа, предназначенного для одновременного пребывания 15 и более человек, отсутствует не менее 2-х эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу.	500 000 руб.
№ 5	В актовом зале с числом посадочных мест 176, стулья не соединены в рядах между собой.	250 000 руб.
№ 7	Для отделки стен коридора 3-го, 1-го этажа, применены сгораемые материалы (масляная краска) с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	600 000 руб.
№ 8	Для отделки стен лестничных клеток, применены сгораемые материалы (масляная краска) с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2.	600 000 руб.
№ 9	Для покрытия пола коридора 4-го, 3-го, 1-го этажа применены сгораемые материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2.	1500 000 руб.
№ 10	Из помещения столовой предназначенного для пребывания 50 человек и более отсутствует второй эвакуационный выход.	300 000 руб.
Итого:		4 150 000 руб.
Всего:		4 570 000 руб.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Директор
МБОУ гимназии №11
г.о. Самара



О.А. Александров