

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ 63240041000111951036

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области**

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 05/549 от 01.10.2024 г.

Мною, Машкановой Еленой Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Гимназия №11» (базовая школа Российской Академии Наук)» (ГБОУ СО «Гимназия №11» (базовая школа РАН)), юридический (фактический) адрес: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 214

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.1.1. п. 2.11.9. на фасаде здания имеет глубокие трещины, в месте стыка здания и асфальтового покрытия имеются глубокие трещины, что не исключает попадание грызунов в учреждение;

-п.2.4.9. в учебных кабинетах №209, 304 частично нарушено гигиеническое покрытие мебели (парты и (или) стулья), что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.2.5.3. внутренняя отделка в спортивном зале имеют дефекты повреждений, следы протеканий и не допускают проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в спортивном зале на стене трещина, местами нарушена целостность штукатурки;

-п.2.7. п.2.7.1. п.2.11.2. п.2.11.7. в спортивном зале отопительные приборы имеют дефекты покрытия, трещины, местами ржавчина, что может привести к несоблюдению требований к температурному режиму в отопительный период и к угрозе жизни и здоровью обучающихся;

-п.2.7.2. п.2.11.2. в спортивном зале правая стена от радиаторов до потолка сделана из стеклянной мозаики, местами мозаика имеет выпуклости, в связи с чем не соблюдается режим проветривания и невозможно качественно провести влажную уборку;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- раздел 6, таблица 6.18. для мытья столовой посуды вместо 5 моечных ванн, установлено 4 моечных ванны.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:

№	Наименование мероприятия
	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
1.	Восстановить целостность фасада здания, устранить трещины, в месте стыка здания и асфальтового покрытия. п.1.1. п. 2.11.9.
2.	Провести замену ученической мебели (парты и (или) стулья) в учебных кабинетах №209, 304. п.2.4.9.
3.	Восстановить внутреннюю отделку в спортивном зале (на стене трещина, местами нарушена целостность штукатурки). п.2.5.3.
4.	Провести в спортивном зале замену отопительных приборов с целью соблюдения требований к температурному режиму в отопительный период. п.2.7. п.2.7.1. п.2.11.2. п.2.11.7.
5.	Провести в спортивном зале замену стеклянной мозаики на оконные блоки с целью соблюдения температурного режима. п.2.7.2. п.2.11.2.
	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Установить для мытья столовой посуды одну моечную ванну. раздел 6, таблица 6.18.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СО «Гимназия №11» (базовая школа РАН)» и законного представителя юридического лица ГБОУ СО «Гимназия №11» (базовая школа РАН)»

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13 каб. №424
- тел: 332-02-61
- E-mail: sancntr@fsnsamara.ru; mashkanova_ea@fsnsamara.ru
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Е.А. Машканова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а):
директор ГБОУ СО «Гимназия №11» (базовая школа РАН)»


(подпись) Галузина Л.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: main@samara.edu.ru в Министерство образования и науки Самарской области